



РАЗЯСНЕНИЕ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ООД РУСЕ	
Рег.№	К-3312
Дата:	27/12/2019
	Град РУСЕ

ОТНОСНО: ОП „Доставка на тръби за питейна вода за нуждите на „В и К” ООД, град Русе“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – *Доставка на тръби PVC-O;*

Обособена позиция № 2-*Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода“*

Открита с Решение № 3-198 от 09.12.2019 г.,
на Управителя на „ВиК“ ООД - Русе

Във връзка с постъпило на 23.12.2019 г. писмено запитване по условия, които се съдържат в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, посочена по-горе, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1 – Може ли тръбите PVC-O, предмет на първата обособена позиция да са произведени с различен клас от 500, предвид изричното Ви записване на страница 12 от документацията, че относно всички изисквания, сертификати, стандарти, марка, модел или друго подобно допускате да се предложи еквивалент?

Отговор № 1

Тръбите PVC-O, предмет на първа обособена позиция, е необходимо да са изработени от материал с технически характеристики с минимални стойности, отговарящи на техническите характеристики на ориентиран непластифициран поливинилхлорид клас 500. Участниците в обществената поръчка може да предложат тръби, изработени от материал с технически характеристики не по-ниски от тези на PVC-O клас 500, съответно тръбите може да са изработени от ориентиран непластифициран поливинилхлорид с клас не по-нисък от 500.

Въпрос № 2 – Може ли цветът на предлаганите тръби относно първата позиция да е различен от син предвид изричното Ви записване на страница 12 от документацията, че относно всички изисквания, сертификати, стандарти, марка, модел или друго подобно допускате да се предложи еквивалент?

Отговор № 2

Предмет на обществената поръчка е доставка на тръби за пренос на питейна вода, съответно за обособена позиция 1 – доставка на тръби от PVC-O за пренос на питейна вода. Участникът може да предложи еквивалент (друг цвят), ако техническите характеристики на тръбите отговарят на тези за пренос на питейна вода от ориентиран непластифициран поливинилхлорид.

Въпрос № 3 – Може ли предлаганите тръби относно първата позиция да са без интегрирана муфа?


Отговор № 3

Тръбите по Обособена позиция № 1 е необходимо задължително да са с интегрирана муфа, както изрично е посочено в Техническата спецификация към Документацията за участие в обществената поръчка.

Въпрос № 4 – Посочената минимална дължина от 6 метра относно тръбите за първата позиция, може ли да уточните единствено и само за тръбата ли се отнася или за тръбата, заедно с интегрираната муфа и уплътнителен пръстен?

Отговор № 4

Посочената минимална дължина от 6 метра за тръби PVC-O по първа обособена позиция включва дължината на тръбата заедно с интегрираната муфа и уплътнителния пръстен.


УПРАВИТЕЛ *чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД*
ГАЛЯ ВЛАЕВА – Ръководител ФИН,
съгласно заповед № РД-02-17-4248/28.11.2019 г.
на МРРЕ