

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на предмета на поръчката

„Доставка на аварийни скоби за водопроводи”.

Доставката на аварийни скоби ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварийите. Дадените количества са ориентировъчни и възложителя не е длъжен да ги заяви.

Приемането на стоката се извършва по количество и качество в склада с протокол с участие на представител на изпълнителя и Н-к склада на възложителя.

2. Технически изисквания :

Всички части на аварийните скоби трябва да са изработени от пасивирана / неръждаема/ стомана тип Grade 304 или еквивалентен.

Материала, от който са изпълнени болтовете, гайките и шайбите трябва да е от неръждаема стомана, придружен от съответните сертификати за качество, съгласно нормативните изисквания. Дебелината на материала, от който е изработена скобата да бъде $\geq 0,7$ мм.

Скобите трябва да притежават системата „flip-over” или алтернатива, заключваща скоба до окончателният монтаж. Корпусът на скобите трябва да се деформира според повърхността на тръбата и да може да осигурява уплътняване на цялата повърхнина. Скобите трябва да могат да поемат вертикалните изместване между краищата на свързаните тръби.

Аварийните скоби за цинкованите тръби и аварийните скоби за етернит с диаметър от Ф60мм. до Ф150мм. включително да са еднопантови.

Аварийните скоби за етернит от Ф200мм. до Ф500мм. да са двупантови.

Да се представят мостри от диаметър Ф60мм. и Ф200мм. на предлаганите изделия.

Всички скоби и техните елементи трябва да бъдат подходящи за целта, за която се използват, а именно да свързват или притискат тръбата за вода и да действат като напълно херметично уплътнение при всички работни условия на непрекъсната употреба под земята, без да се налага допълнителна манипулация за осигуряване на водонепропускливостта.

Гумените уплътнения да са от EPDM / одобрена за контакт с питейна вода / и да са релефни да гарантират надежден ремонт. Същите трябва да отговарят на БДС EN 681-1 или еквивалент и да са одобрени за контакт с питейна вода и да има дебелина ≥ 5 мм.

Аварийните скоби трябва да могат да издържат непрекъснато налягане до 16 атмосфери.

Скобите да се доставят опаковани с цел предпазване от повреждане.

Прогнозните количества са посочени в образеца на ценовата оферта.

3. Начин на плащане на стоката –Плащането се извършва в 14 дневен срок от датата на доставката и подписването на приемо-предавателен протокол, фактура (в която задължително се посочва и договорът, по който е извършена доставката) и сертификати за партидата.

4. Квалификационни изисквания

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице – производител или доставчик на стоките с професионален опит в бранша.

5. Място на доставка- Складова база на Възложителя – гр.Русе, ул.”Димитър Басарбовски” 18.

6. Заявка на необходимото ежемесечно количество ще се дава от Възложителя. Възложителя заявява необходимите му количества, а изпълнителя е длъжен да ги представи в срок не по-дълъг от седем работни дни от получаване на заявката.

7. Всеки кандидат да предложи само един вариант на предложението.

8. Критерий за оценка на предложенията – най-ниска цена. Печели участника предложил най-ниска цена.

9. Прогнозна стойност на доставката е до 66 000лв. без ДДС. Стойността не се гарантира и е за информация.

10. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 календарни дни от крайният срок за получаване на офертите.

11. Офертата трябва да бъде придружена с:

11.1 Документ за съдебна регистрация или Удостоверение за ЕИК, когато е юридическо лице или едноличен търговец, а когато Участника е физическо лице - копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия ;

11.2 Документ, удостоверяещ качеството, в което участникът подава офертата - производител, оторизиран представител или друго – представя се нотариално заверено копие от договора, оторизационното писмо или друго;

11.3 Списък на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, в съответствие с чл. 51 ал.4 от ЗОП.;

11.4. Каталог с техническите параметри на предлаганите от участника стоки. Техническите параметри на предлаганите от участника скоби трябва да съответстват на офертираните в ценовото предложение и на изискванията на Възложителя.

11.5. Сертификат за съответствие на строителният продукт издаден по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ;

11.6. За стоките, с които Участникът участва в процедурата, следва да се представят, съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 02-20-01 от 05.02.2015г. за условията и реда за влаганите продукти в строежите в Република България, а именно: декларация за експлоатационните показатели (ДЕП), съгласно изискванията на Регламент № 305/2011, когато за строителният продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) или декларация за характеристиките на строителният продукт, придружен с валиден документ, въз основа на който е издадена за строителният продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО.;

11.7. Хигиенна оценка за контакт с питейна вода или санитарно разрешение с одобрена техническа спецификация на изделията за ползване в питейно –битовото водоснабдяване, които са предмет на настоящата обществена поръчка;

11.8. Декларация от участника, относно участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще им се предложат и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители ;

11.9. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮЛДР;

11.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП;
11.11. Декларация за автономност на офертата ;
11.12. Техническо предложение ;
11.13. Ценово предложение което следва да се представи на хартиен и електронен носител ;

11.14. Мостри на предлаганите изделия от диаметър Ф60мм. еднопантови и от диаметър Ф200мм. двупантови притежаващи системата „flip-over”;

12. Място и срок за подаване на офертата –офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Кандидата за участие в Деловодството на”ВиК” ООД – Русе или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка до 16:00 часа на 01.04.2016г.

13. Място и дата на отваряне на предложенията – 04.04. 2016г. от 13.30 часа в заседателната зала на ул.”Добруджа” № 6.

14. Изисквания към документите:

14.1. Всички документи към офертата следва да бъдат на български език.

14.2. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени.

Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице.

14.3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето /лицата, упълномощени от участника, които го представляват /.

15. Офертите, които не отговарят на изложените в поканата изисквания няма да бъдат оценявани.

16. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, както и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Приложения към настоящото описание :

1. Приложение 1 – Ценово предложение
2. Приложение 2- Техническо приложение
3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮЛДР
4. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП
5. Декларация за автономност на офертата
6. Договор -проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**”ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД
гр. РУСЕ**

лице за контакт: инж.Т.Цанкова–Ръководител ИОП

Тел : 082 501 504

Факс : 082 802 208

E-mail : ik@vik-ruse.com

Дата : 23.03.2016г.